

課 長	参 事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 任	係

R07年度様式

標津排水設備様式 - 1

排水設備設置等計画確認申請書

標 津 町 長 様

令和 年 月 日

確 認 済

年 月 日

申請者

〒 -

住 所

ふりがな
氏 名

TEL

下記のとおり施工したいので、
関係図書を添えて申請します。

設 置 場 所	標津郡標津町		
使 用 者 の 住 所・氏 名	住 所		
	ふりがな 氏 名	申 請 者	TEL
家 屋 の 状 況	所有区分	()	利用区分
		()	()
工 事 の 種 別			
予 定 工 期	着手 R 年 月 許可日	竣工 R 年 月 日	
利 害 関 係 者 記 名・押 印	排水設備所有者	住 所 ふりがな 氏 名	印 TEL
	土地所有者	住 所 ふりがな 氏 名	印 TEL
	家 屋 所有者	住 所 ふりがな 氏 名	印 TEL
		本申請に伴い、私が利害関係を有する排水設備、土地、家屋を使用することを承諾致します。	
予 定 施 工 業 者 名	印		
担 当 責 任 技 術 者			
指 示 及 び 確 認 決 定 事 項			

公共下水道使用開始申請書

標津町長様

令和 年 月 日

〒 -
住所

申請者

(建築主 あるいは家主)
ふりがな
氏名公共下水道の使用について、
下記のとおりお届けします。

TEL

設置場所 標津郡標津町

排水設備番号 第 - 号

使用者の
住所・氏名住所
ふりがな
氏名 申請者 TEL

アパート又は事業所名

使用世帯数
及び家族人数

世帯 人

設置
水洗
便器

大便器

基
基
基

利用区分

()

工事の種別

()

使用開始
(予定)日

令和 年 月 日 ()

メーター
指針

m3

メーター口径

メーター番号

検満年月日 年 月

メーターBOX

有

事務処理欄

完 成 時 材 料 確 認 書

箇所	品目	規格等	メーカー	数量	単位	深さ	備考
屋外	配管				m	H=	
	塩ビ汚水桝				箇所	H=	
						H=	
						H=	
						H=	
						H=	
						H=	
	継手				箇所		
	点検口 (掃除口)	VUφ75			箇所		
		VUφ100					
	防護縁石				個		
	ホルソー受口	φ × φ			箇所		
屋内	衛生機器	大便器			箇所		1階・2階
		小便器					1階・2階
		バスユニット					1階・2階
		洗面所					1階・2階
		手洗い					1階・2階
		キッチン流し					1階・2階
		洗濯機					1階・2階
		給湯機・温水器					1階・2階
							1階・2階
							1階・2階
							1階・2階

課 長	参 事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 任	係

R07年度様式

標津排水設備様式 - 2

排水設備工事完了届け

標 津 町 長 様

令 和 年 月 日

〒 -
住 所

申 請 者
(建 築 主 又は家主)
ふりがな
氏 名

排水設備工事の完了について、
下記のとおり申請します。

TEL

設 置 場 所	標津郡標津町						
排水設備番号	第	-	号				
利 用 区 分	()						
工 事 の 種 別	()						
使 用 開 始 日	令和 年 月 日 ()						
工事実施期間	着 手 R	年	月	許可 日	竣 工 R	年	月 日
施 工 業 者 名							印
担 当 責 任 者 担 技 術 者							
検 査 年 月 日	令 和	年	月	日			

検 査 指 摘 事 項	

※ 上記工事の検査を行ったことを証する。 検査員氏名 課長 立島 裕二 (印)

排水工事検査申請書

令和 年 月 日

住 所

申 請 者

確 認 事 項

工 事 業 者
(検査日を記入)町検定員
/

現 地 確 認

図面や協議事項のとおり施工されている

/ 確認

合・否

配管材料はJIS、JSWAS及び町指定のものを使用している

/ 確認

合・否

各種排水機器から接続もれ、排水不良及び漏水がないのを確認した

/ 確認

合・否

排水管内に異物がないこと

/ 確認

合・否

屋 内

排水箇所が器具トラップ、Uトラップ等で防臭対策がされている。

/ 確認

合・否

汚水排水施設の通気が確保されている

/ 確認

合・否

二重トラップになっていない

/ 確認

合・否

排 水 設 備

グリーストラップが設置されている場合、提出図書のとおり設置されている

/ 確認

合・否

配管の勾配は2/100～1.5/100となっている

/ 確認

合・否

污水管で固形物を含む汚水を流す最小管径はφ75mmとなっている

/ 確認

合・否

屋 外

排水管の排水経路及び管径が図面のとおり設置されている

/ 確認

合・否

排水管の歪みやたわみに伴う汚物や汚水の滞留がない

/ 確認

合・否

各枘の通気が確保されている

/ 確認

合・否

枘の設置場所は排水管の起点・合流点・屈曲点・中間点に設置されている

/ 確認

合・否

枘の種類と構造は町指定のものを使用し設置している

/ 確認

合・否

排水管の最小土被りが80cm以上を確保されている(困難な場合は60cm以上)

/ 確認

合・否

排 水 設 備

土被りが800mmを下回る場合は、凍結防止(保温)対策を実施している

/ 確認

合・否

軟弱地盤又は湧水地帯の施工は、液状化対策として管廻り(管上下10cm)を
砕石(5～13mm)にて埋戻し、良質土(発生土可)又は切込み砂利
(0～80mm)にて置換えすること

/ 確認

合・否

防護縁石がGLレベルで正しく設置されていること

/ 確認

合・否

沈下のないように基礎を施している

/ 確認

合・否

提 出 書 類

工事現場写真(各枘設置状況及び深さ確認状況・枘間管勾配及び距離確認
状況・Uトラップ、グリーストラップ等特殊器具取付状況等)各枘のオフセット及
び深さ、枘間距離の記入)

/ 確認

合・否

平面図に排水設備、建物位置、土地境界等が記載(縮尺1/200、1/500)

/ 確認

合・否

縦断面図は公共枘起点とし累加距離及び各枘の中心間距離など必要事項を記載
(縮尺縦1/200、横1/100～500)

/ 確認

合・否

立体配管図に衛生機器等が正しく記載されている

/ 確認

合・否

協 議 事 項

利害関係を有する排水設備、土地、家屋を使用することの承諾

/ 確認

合・否

指 摘 事 項
及
記 入 欄

完成期限 年 月 日まで

※指摘事項を期間迄に完了できなかった場合は、建設水道課にその旨報告すること。

以上の通り完成点検(社内)をしましたので報告します。

年 月 日

工事業者名

印

主任技術者

課 長	参 事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 任	係

R07年度様式

標津排水設備様式 - 6

公 共 下 水 道 届 け			
標 津 町 長 様		令 和 年 月 日	
		〒 -	
		住 所	
申 請 者 (建 築 主 又は家主)		ふりがな 氏 名	
公共下水道の について、 下記のとおりお届けします。		TEL	
休 止 場 所	標津郡標津町		
排水設備番号	第 - 号		
使 用 者 の 住 所 ・ 氏 名	住 所		
	ふりがな 氏 名		
	申請者 TEL		
	アパート又は事業所名		
使用世帯数 及び家族人数	世帯 人	休止 水洗 便器	大 便 器 小 便 器
利 用 区 分	()		
工 事 の 種 別	()		
休 ・ 廃 止 (予 定) 日	令和 年 月 日 ()		
施 工 業 者 名	印		
休 止 時 メー ター 器 指 針	m3 メーター口径 メーター番号 検満年月日 年 月		
現 地 対 応 方 法			

排水設備工事

縮尺 S = 1 / 500

平面図

申請者		住所		施工場所	

給 水 ・ 排 水 設 備 工 事

立 面 図

申請者		住 所		施 工 場 所	