水質検査成績書

第　24-05945-1　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	9時10分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（標津北部系）								
採水地点	標津小学校								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	18.4　℃		水　温	13.8　℃		残留塩素	0.4　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	塩素酸	0.08	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
23	クロロホルム	0.012	mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
26	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	0.001
27	総トリハロメタン	0.015	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.010	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.003	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
30	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05945-2　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山口将悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	9時10分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（標津北部系）								
採水地点	標津小学校								
採水者	清水誠一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	18.4　℃	水温	13.8　℃	残留塩素	0.4　mg/L				

No.	項目名	結果値		水質基準	検査方法	定量下限値
31	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
35	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
38	塩化物イオン	4.3	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	21.8	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
40	蒸発残留物	75	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
45	フェノール類	<0.0005	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.8	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	7.4		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
48	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
49	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
50	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
51	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05	mg/L	水質基準なし。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白				

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05946　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	9時10分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（標津北部系）								
採水地点	標津小学校								
採水者	清水誠一	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						
気温	18.4　℃	水温	13.8　℃	残留塩素	0.4　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	遊離炭酸	3.9　mg/L	20mg/L以下。（目標値）	滴定法	0.5
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-06580　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　20日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	9時10分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（標津北部系）								
採水地点	標津小学校								
採水者	清水誠一	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						
気温	18.4　℃	水温	13.8　℃	残留塩素	0.4　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	0　個/20L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	0　個/20L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備考	
検査期日	2024年　08月　20日　～　2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05947-1　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時　間	11時40分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（古多糠系）								
採水地点	標津消防団第二分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.5　℃	水　温	12.8　℃		残留塩素	0.3　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	塩素酸	0.07	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
23	クロロホルム	0.012	mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
26	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
27	総トリハロメタン	0.015	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.010	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.003	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
30	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05947-2　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	11時40分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（古多糠系）								
採水地点	標津消防団第二分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.5　℃	水　温	12.8　℃		残留塩素	0.3　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
31	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
32	亜鉛及びその化合物	0.02	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
35	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
38	塩化物イオン	4.3	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	22.2	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
40	蒸発残留物	71	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
45	フェノール類	<0.0005	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.7	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	7.4		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
48	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
49	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
50	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
51	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05	mg/L	水質基準なし。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白				

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05948　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	11時40分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（古多糠系）								
採水地点	標津消防団第二分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.5　℃	水　温	12.8　℃		残留塩素	0.3　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	遊離炭酸	3.9　mg/L	20mg/L以下。（目標値）	滴定法	0.5
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備　考	
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05949-1　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時10分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（川北系）								
採水地点	川北霊園								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	20.8　℃	水　温	12.5　℃		残留塩素	0.5　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	塩素酸	0.09	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
23	クロロホルム	0.013	mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
26	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
27	総トリハロメタン	0.015	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.011	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
30	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05949-2　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道				
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時10分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（川北系）								
採水地点	川北霊園								
採水者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	20.8　℃	水温	12.5　℃	残留塩素	0.5　mg/L				

No.	項目名	結果値		水質基準	検査方法	定量下限値
31	ホルムアルデヒド	0.004	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
35	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
38	塩化物イオン	4.3	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	21.6	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
40	蒸発残留物	89	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
45	フェノール類	<0.0005	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.8	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	7.4		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
48	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
49	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
50	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
51	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05	mg/L	水質基準なし。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白				

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05950　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時10分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施設名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（川北系）								
採水地点	川北霊園								
採水者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	20.8　℃	水温	12.5　℃		残留塩素	0.5　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	遊離炭酸	3.5　mg/L	20mg/L以下。（目標値）	滴定法	0.5
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５１６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05951-1　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	9時40分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（茶志骨系）								
採水地点	茶志骨球場給水栓								
採水者	清水誠一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	20.6 ℃	水温	12.2 ℃		残留塩素	0.5 mg/L			

No.	項目名	結果値		水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	塩素酸	0.07	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
23	クロロホルム	0.012	mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
26	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
27	総トリハロメタン	0.015	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.010	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.003	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
30	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05951-2　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	9時40分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（茶志骨系）								
採水地点	茶志骨球場給水栓								
採　水　者	清　水　誠　一			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	20.6　℃		水　温	12.2　℃		残留塩素	0.5　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
31	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
32	亜鉛及びその化合物	0.01	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
35	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
38	塩化物イオン	4.3	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	21.9	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
40	蒸発残留物	84	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
45	フェノール類	<0.0005	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.7	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	7.4		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
48	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
49	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
50	色度	<1	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
51	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05	mg/L	水質基準なし。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白				

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05952　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	9時40分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（茶志骨系）								
採水地点	茶志骨球場給水栓								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	20.6　℃	水　温	12.2　℃		残留塩素	0.5　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	遊離炭酸	3.5　mg/L	20mg/L以下。（目標値）	滴定法	0.5
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備　考	
検　査　期　日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05953-1　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	12時10分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	薫別地区簡易水道								
水源名称	薫別地区簡易水道								
採水地点	標津消防団　第一分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	20.1　℃		水　温	12.4　℃		残留塩素	0.2　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
22	クロロ酢酸	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
23	クロロホルム	0.025	mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.015	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
26	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
27	総トリハロメタン	0.028	mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.019	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.003	mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
30	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05953-2　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山口　将悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	12時10分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	薫別地区簡易水道								
水源名称	薫別地区簡易水道								
採水地点	標津消防団　第一分団詰所								
採水者	清水誠一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	20.1　℃	水温	12.4　℃			残留塩素	0.2　mg/L		

No.	項目名	結果値		水質基準	検査方法	定量下限値
31	ホルムアルデヒド	0.004	mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.003
32	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	<0.01	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
34	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
35	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	5.7	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
37	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
38	塩化物イオン	4.0	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	17.8	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
40	蒸発残留物	67	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	0.2mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
45	フェノール類	<0.0005	mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3	mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	7.3		5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
48	味	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
49	臭気	異常なし		異常でないこと。	官能法	－
50	色度	2	度	5度以下であること。	透過光測定法	1
51	濁度	<0.1	度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
52	アンモニア態窒素	<0.05	mg/L	水質基準なし。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白				

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横山貴浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05954　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時　間	12時10分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	薫別地区簡易水道								
水源名称	薫別地区簡易水道								
採水地点	標津消防団　第一分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	20.1　℃	水　温	12.4　℃		残留塩素	0.2　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	遊離炭酸	4.6　mg/L	20mg/L以下。（目標値）	滴定法	0.5
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備　考	
検　査　期　日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 24-05955-1 号

依頼者 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長 山口 将悟 様

2024年 08月 06日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水				区分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時50分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	標津地区簡易水道								
水源名称	ウラップ川								
採水地点	標津浄水場 着水井								
採水者	清水 誠一			所属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	21.3 ℃	水温	13.5 ℃		残留塩素	※ mg/L			

No.	項目名	結果値		検査方法	定量下限値
01	一般細菌	210	1ml中	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	検出		特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
22	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
23	鉄及びその化合物	0.04	mg/L	ＩＣＰ法	0.01
24	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
25	ナトリウム及びその化合物	5.6	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
26	マンガン及びその化合物	0.004	mg/L	ＩＣＰ法	0.001
27	塩化物イオン	3.6	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	20.5	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
29	蒸発残留物	75	mg/L	重量法	10
30	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2024年 08月 06日 ～ 2024年 08月 26日
検査責任者	試験検査部部長 横山 貴浩

2024年 08月 26日

水道法第２０条登録水質検査機関 登録番号 第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05955-2　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時50分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	ウラップ川								
採水地点	標津浄水場　着水井								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.3　℃	水　温	13.5　℃		残留塩素	※　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値	検　査　方　法	定量下限値
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	PT－GC－MS法	0.000001
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	PT－GC－MS法	0.000001
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
34	フェノール類	<0.0005 mg/L	固相抽出－誘導体化－GC－MS法	0.0005
35	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0 mg/L	全有機炭素計測定法	0.3
36	pH値	7.6	ガラス電極法	－
37	臭気	藻臭	官能法	－
38	色度	4 度	透過光測定法	1
39	濁度	0.6 度	積分球式光電光度法	0.1
40	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白		

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05956　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時50分	天候	前日　雨	当日	曇
施設名	標津地区簡易水道						
水源名称	ウラップ川						
採水地点	標津浄水場　着水井						
採水者	清　水　誠　一	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	21.3　℃	水温	13.5　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	55	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	-
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	ハンドフォード改良寒天培地法	-
		以下余白		

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備考	
検査期日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05957　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時58分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	ウラップ川								
採水地点	標津浄水場　着水井								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.3　℃		水　温	13.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	検　査　方　法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	1　個/10L	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	0　個/10L	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
		以下余白		

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05958　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	10時50分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	ウラップ川								
採水地点	標津浄水場　着水井								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.3　℃		水　温	13.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	検　査　方　法	定量下限値
01	遊離炭酸	2.2　mg/L	滴定法	0.5
		以下余白		

検　査　方　法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正　令和4年3月31日）
備　考	
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05959-1　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	12時50分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	薫別地区簡易水道								
水源名称	アシスピオマナイ川								
採水地点	アシスピオマナイ川水源池								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.5　℃	水　温	12.6　℃		残留塩素	※　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値		検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	100	1ml中	標準寒天培地法	-
02	大腸菌	検　出		特定酵素基質培地法	-
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	ベンゼン	<0.001	mg/L	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
21	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
22	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
23	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	ＩＣＰ法	0.01
24	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
25	ナトリウム及びその化合物	5.3	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
26	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	ＩＣＰ法	0.001
27	塩化物イオン	3.6	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	17.0	mg/L	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
29	蒸発残留物	67	mg/L	重量法	10
30	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.02

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備　　考	
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05959-2 号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	12時50分	天候	前日	雨	当日	曇
施設名	薫別地区簡易水道						
水源名称	アシスピオマナイ川						
採水地点	アシスピオマナイ川水源池						
採水者	清水誠一	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	21.5 ℃	水温	12.6 ℃	残留塩素	※ mg/L		

No.	項目名	結果値	検査方法	定量下限値
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	PT－GC－MS法	0.000001
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	PT－GC－MS法	0.000001
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
34	フェノール類	<0.0005 mg/L	固相抽出－誘導体化－GC－MS法	0.0005
35	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.4 mg/L	全有機炭素計測定法	0.3
36	pH値	7.5	ガラス電極法	－
37	臭気	異常なし	官能法	－
38	色度	6 度	透過光測定法	1
39	濁度	0.3 度	積分球式光電光度法	0.1
40	アンモニア態窒素	<0.05 mg/L	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.05
		以下余白		

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
備考	
検査期日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05960　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	12時50分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施設名	薫別地区簡易水道								
水源名称	アシスピオマナイ川								
採水地点	アシスピオマナイ川水源池								
採水者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	21.5　℃	水温	12.6　℃		残留塩素	※　mg/L			

No.	項目名	結果値	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	27	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	-
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	ハンドフォード改良寒天培地法	-
		以下余白		

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備考	
検査期日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05961　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	13時00分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	薫別地区簡易水道								
水源名称	アシスピオマナイ川								
採水地点	アシスピオマナイ川水源池								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.5　℃		水　温	12.6　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	検　査　方　法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	0　個/10L	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	0　個/10L	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
		以下余白		

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2024年　08月　06日　～　2024年　08月　26日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-05962　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2024年　08月　06日　御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水				区分	簡易水道			
採水年月日	2024年08月06日	時間	12時50分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	薫別地区簡易水道								
水源名称	アシスピオマナイ川								
採水地点	アシスピオマナイ川水源池								
採水者	清水誠一		所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	21.5　℃	水温	12.6　℃		残留塩素	※　mg/L			

No.	項目名	結果値	検査方法	定量下限値
01	遊離炭酸	3.0　mg/L	滴定法	0.5
		以下余白		

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正　令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　08月　06日 ～ 2024年　08月　26日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　08月　26日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。