水質検査成績書

第　25-01399　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　05月　13日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2025年05月13日	時間	9時16分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（標津北部系）								
採水地点	標津小学校								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	15.5　℃	水　温	6.6　℃	残留塩素	0.3　mg/L				

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
05	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
06	クロロホルム	0.007　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
07	ジクロロ酢酸	0.003　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
08	ジブロモクロロメタン	<0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
10	総トリハロメタン	0.008　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	トリクロロ酢酸	0.004　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
12	ブロモジクロロメタン	0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
15	塩化物イオン	2.9　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
16	蒸発残留物	50　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
17	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.6　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
18	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
19	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
20	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
21	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
22	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2025年　05月　13日　～　2025年　05月　21日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　05月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-01400　号

依 頼 者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　05月　13日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2025年05月13日	時間	11時05分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（古多糠系）								
採水地点	標津消防団第二分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	18.3　℃	水　温	6.0　℃	残留塩素	0.3　mg/L				

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
05	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
06	クロロホルム	0.007　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
07	ジクロロ酢酸	0.003　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
08	ジブロモクロロメタン	<0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
10	総トリハロメタン	0.009　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	トリクロロ酢酸	0.004　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
12	ブロモジクロロメタン	0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
15	塩化物イオン	3.0　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
16	蒸発残留物	54　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
17	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.6　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
18	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
19	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
20	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
21	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
22	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2025年　05月　13日　～　2025年　05月　21日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　05月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-01401　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　05月　13日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道				
採水年月日	2025年05月13日	時間	10時30分	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（川北系）								
採水地点	川北霊園								
採水者	清水誠一		所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	18.6　℃	水温	5.7　℃	残留塩素	0.5　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
05	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
06	クロロホルム	0.006　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
07	ジクロロ酢酸	0.003　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
08	ジブロモクロロメタン	<0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
10	総トリハロメタン	0.008　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	トリクロロ酢酸	0.003　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
12	ブロモジクロロメタン	0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
15	塩化物イオン	3.1　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
16	蒸発残留物	57　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
17	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
18	ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
19	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
20	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
21	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
22	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　05月　13日　～　2025年　05月　21日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　05月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-01402　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　05月　13日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水					区分	簡易水道		
採水年月日	2025年05月13日	時間	9時46分	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（茶志骨系）								
採水地点	茶志骨球場給水栓								
採水者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.7　℃	水温	5.8　℃	残留塩素	0.4　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
05	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
06	クロロホルム	0.005　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
07	ジクロロ酢酸	0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
08	ジブロモクロロメタン	<0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
10	総トリハロメタン	0.007　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	トリクロロ酢酸	0.003　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
12	ブロモジクロロメタン	0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
15	塩化物イオン	3.2　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
16	蒸発残留物	61　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
17	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
18	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
19	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
20	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
21	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
22	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　05月　13日　～　2025年　05月　21日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　05月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-01403　号

依頼者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　05月　13日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2025年05月13日	時間	11時35分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	薫別地区簡易水道								
水源名称	薫別地区簡易水道								
採水地点	標津消防団　第一分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	12.7　℃		水　温	5.2　℃		残留塩素	0.5　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
05	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
06	クロロホルム	0.005　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
07	ジクロロ酢酸	0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
08	ジブロモクロロメタン	<0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
10	総トリハロメタン	0.007　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	トリクロロ酢酸	0.003　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
12	ブロモジクロロメタン	0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
13	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
15	塩化物イオン	3.7　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
16	蒸発残留物	48　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
17	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
18	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
19	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
20	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
21	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
22	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2025年　05月　13日　～　2025年　05月　21日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　05月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。