水質検査成績書

第　25-07114　号

依 頼 者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　09月　09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2025年09月09日	時間	9時28分	天　候	前日	晴	当日　曇
施　設　名	標津地区簡易水道						
水源名称	標津地区簡易水道（標津北部系）						
採水地点	標津小学校						
採　水　者	清　水　誠　一			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		
気　温	21.7　℃	水　温	14.8　℃	残留塩素	0.4　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	4.3　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和7年3月26日）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　09月　09日　～　2025年　09月　17日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　09月　17日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-07115　号

依 頼 者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　09月　09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2025年09月09日	時間	10時55分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	標津地区簡易水道								
水源名称	標津地区簡易水道（古多糠系）								
採水地点	標津消防団第二分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	22.0　℃	水　温	14.1　℃	残留塩素	0.4　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	4.2　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和7年3月26日）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　09月　09日　～　2025年　09月　17日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　09月　17日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-07116　号

依 頼 者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　09月　09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2025年09月09日	時間	10時28分	天　候	前日	晴		当日	曇
施　設　名	川北地区簡易水道								
水源名称	川北地区簡易水道（川北系）								
採水地点	川北霊園								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	21.8　℃	水　温	14.1　℃	残留塩素	0.6　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	4.4　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和7年3月26日）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　09月　09日　～　2025年　09月　17日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　09月　17日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-07117　号

依 頼 者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　09月　09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2025年09月09日	時間	9時57分	天　候	前日	晴	当日　曇
施　設　名	川北地区簡易水道						
水源名称	川北地区簡易水道（茶志骨系）						
採水地点	茶志骨球場給水栓						
採　水　者	清　水　誠　一			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		
気　温	21.7　℃	水　温	14.1　℃	残留塩素	0.5　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	塩化物イオン	4.4　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	ｐＨ値	7.5	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
08	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和7年3月26日）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　09月　09日　～　2025年　09月　17日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　09月　17日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　25-07118　号

依 頼 者　標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
標津町長　山　口　将　悟　様

2025年　09月　09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2025年09月09日	時間	11時18分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	薫別地区簡易水道								
水源名称	薫別地区簡易水道								
採水地点	標津消防団　第一分団詰所								
採　水　者	清　水　誠　一			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	22.0　℃		水　温	13.8　℃		残留塩素	0.3　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	−
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	−
03	塩化物イオン	4.2　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
04	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.0　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
05	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	−
06	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	−
07	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	−
08	色度	1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
09	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和7年3月26日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2025年　09月　09日　～　2025年　09月　17日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2025年　09月　17日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。