根室北部衛生組合

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和　7　年度

施設名	根室北部衛生組合　一般廃棄物最終処分場	施設住所	北海道目梨郡羅臼町峯浜町746番地

埋立対象物	破砕残渣・焼却残渣	全体容量	5,545㎥	埋立地面積	1,791㎡
埋立期間	令和5年8月～令和20年7月	残余埋立容量（令和6年12月末現在）			4,383.4㎥

1　埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
処理残渣	t	0.00	15.91	0.00	0.00	38.76								54.67
直接埋立物	t	7.11	8.28	12.16	1.19	6.85								35.59
埋立量　合計	t	7.11	24.19	12.16	1.19	45.61								90.26

2　埋立地、浸出水処理整備の点検の状況

点検項目　　擁壁等の状況・遮水工状況・調整池状況・浸出水処理施設の点検・導水管の点検
点検は1ヶ月／1回実施　点検結果　○:異常なし　×:異常あり

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4日	1日	2日	4日	4日							
点検結果	○	○	○	○	○							

※異常時に処置を講じた年月月日及び内容等

3　水質検査結果

1)地下水
①上流側

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査日	4日	1日	2日	4日	4日							
電気伝導率(mS/m)	12.5	7.5	7.4	6.5	9.0							
塩化物イオン(mg/L)	7.0	5.5	5.5	5.0	5.7							
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上							
水温(℃)	5.7	3.7	10.3	10.6	10.1							
気温(℃)	−0.9	4.6	12.1	24.1	25.7							

②下流側

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査日	4日	1日	2日	4日	4日							
電気伝導率(mS/m)	7.9	8.1	8.2	7.0	7.6							
塩化物イオン(mg/L)	6.6	6.7	6.3	5.7	6.0							
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上							
水温(℃)	7.3	6.3	9.5	11.5	10.8							
気温(℃)	−0.9	5.2	13.8	24.0	24.5							

2)放流水

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許可容量
検査日	4日	1日	2日	4日	4日								
ph(mg/L)	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3								6.0～8.0
BOD(mg/L)	0.6	0.6	0.2未満	0.3	1.1								10
CODMn(mg/L)	0.5	0.7	1.6	8.9	1.1								20
SS(mg/L)	1未満	1未満	1未満	19.0	1未満								10
全窒素(mg/L)	1.3	2.3	2.5	10.0	0.6								30
全りん(mg/L)	0.018	0.031	0.011	0.040	0.015								4
大腸菌数(個/mL)	0	0	0	0	0								800
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上								30以上
水温(℃)	11.9	13.6	12.2	20.8	14.5								―