

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

令和 6 年度

施設名	根室北部衛生組合 一般廃棄物最終処分場	施設住所	北海道目梨郡羅臼町峯浜町746番地
埋立対象物	破碎残渣・焼却残渣	全体容量	5,545m ³
埋立期間	令和5年8月～令和20年7月	埋立地面積	1,791m ²
		残余埋立容量(令和5年7月末現在)	3,294m ³

1 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
処理残渣	t	0.00	0.00	77.63	15.47	36.72	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	185.38
直接埋立物	t	13.79	5.93	7.46	4.64	1.41	8.06	10.01	6.58	2.91	4.71	2.80	2.86	71.16
埋立量 合計	t	13.79	5.93	85.09	20.11	38.13	61.24	10.01	6.58	2.91	4.71	2.80	5.24	256.54

2 埋立地、浸出水処理整備の点検の状況

点検項目 擁壁等の状況・遮水工状況・調整池状況・浸出水処理施設の点検・導水管の点検
点検は1ヶ月／1回実施 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	25日	13日	4日	2日	22日	27日	18日	12日	6日	22日	13日	7日
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※異常時に処置を講じた年月月日及び内容等

3 水質検査結果

- 1)地下水
①上流側

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査日	25日	13日	4日	2日	22日	27日	18日	12日	6日	22日	13日	7日
電気伝導率(mS/m)	11.20	8.86	8.07	9.67	9.01	8.62	8.49	8.45	8.92	8.92	8.93	11.70
塩化物イオン(mg/L)	6.2	6.4	5.9	5.9	6.7	5.2	5.1	5.1	6.6	5.9	5.7	6.1
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上
水温(℃)	5.3	8.7	10.0	9.7	11.3	12.0	10.6	9.3	9.2	8.0	6.3	5.1
気温(℃)	7.7	16.5	12.8	14.2	24.0	16.8	11.2	4.7	-0.4	-4.7	-2.9	-2.4

- ②下流側

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検査日	25日	13日	4日	2日	22日	27日	18日	12日	6日	22日		
電気伝導率(mS/m)	8.30	8.83	8.28	8.84	7.39	6.14	6.05	5.95	6.92	7.57		
塩化物イオン(mg/L)	7.1	6.7	6.6	6.1	6.2	5.6	5.4	5.2	5.8	6.3		
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上		
水温(℃)	7.6	9.8	9.4	10.7	12.0	10.6	10.5	8.2	7.8	7.1		
気温(℃)	7.6	17.5	11.7	13.5	24.0	17.1	13.2	5.6	-0.4	-1.9		

※2月・3月渇水のため欠測

- 2)放流水

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	許可容量
検査日	25日	13日	4日	2日	22日	27日	18日	12日	6日	22日	13日	7日	
ph(mg/L)	7.4	7.4	7.9	4.8	6.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	6.0～8.0
BOD(mg/L)	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.9	0.2未満	0.2未満	0.5	10
CODMn(mg/L)	1.0	1.9	1.7	4.5	5.4	1.2	3.2	2.0	1.2	0.7	0.4	1.0	20
SS(mg/L)	1未満	1未満	1未満	3.0	10.0	1.0	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	10
全窒素(mg/L)	3.40	2.10	0.20	3.00	3.70	4.30	5.80	3.00	1.70	1.60	1.70	1.40	30
全りん(mg/L)	0.21	0.11	0.01	0.025	0.009	0.005	0.005	0.006	0.005未満	0.011	0.032	0.045	4
大腸菌群(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
透視度(度)	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上	30以上
水温(℃)	11.2	12.0	12.2	17.2	21.3	15.7	14.2	10.2	10.2	10.0	11.2	11.1	—